


Obudowa:
zestaw obudowy 400/800/1 - szt 1

- Przedział Odbiorcy:
- | | |
|--|---------|
| 1- wyłącznik nadprądowy jednopolowy B6 | - szt 2 |
| 2- przełącznik 3-pół "1-0-2" | - szt 1 |
| 3- programowalny sterownik oświetlenia PSO-02P | - szt 1 |
| 4- stycznik | - szt 1 |
| 5- wyłącznik różnicowoprądowy 25-300-AC | - szt 1 |
| 6- wyłącznik nadprądowy jednopolowy B16 | - szt 3 |
| 7- gniazdo serwisowe | - szt 1 |
| 8- listwa zaciskowa | - szt 1 |

UKŁAD SIECI: TN-C-S

Tytuł rys.	Zestaw ZKP+Sz0			 Puławy, ul. Miodowa 10 tel. 604-946-289	
Inwestor	Gmina Baranów 24–105 Baranów ul. Rynek 14				
Przedmiot opracowania	Oświetlenie drogowe przy ul. Czołnowskiej w Baranowie dz. nr 740				
Branża	ELEKTRYCZNA				
Opracował	mgr inż. Przemysław Capiata	Upr.bud. LUB/0062/PWBE/15		Skala: —	Rys.: E-04
Projektant	inż. Andrzej Majewski	Upr.bud. LUB/0090/P00E/06		Data: 06.04.16	