

Baranów, dnia 18.06.2019 r.

Znak: SG.271.11.2019

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „OZE w Gminie Baranów.”

W związku z pytaniami Wykonawcy o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyjaśniamy:

Pytanie 1


W odpowiedziach z dnia 20.05.2019 na pytanie dotyczące dopuszczenia pomp ciepła pracujących w oparciu o czynnik R134a, Zamawiający odpowiada negatywnie w sposób bardzo zwięzły. Chcemy zaznaczyć, że tak postawiony parametr jest ograniczeniem konkurencji, według naszych szacunków 95% rynku jest oparte o czynnik R134a. Prosimy o wyjaśnienie jaki efekt Zamawiający chce uzyskać wymagając czynnik R410a w tej aplikacji w porównaniu do R134a? Czynnik R410a ma wyższy współczynnik GWP o prawie 30%, niższą temp. krytyczną (stąd CWU łatwiej ogrzewać za pomocą czynnika R134a).

W związku z powyższym ponownie prosimy o dopuszczenie do zastosowania pompy ciepła c.w.u. z czynnikiem chłodniczym R134a. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie 3 wykonawców spełniających warunki.

Odpowiedź:

Analizując argumentację Wykonawcy, aktualną sytuację prawną oraz rynek pomp ciepła Zamawiający dopuszcza pompy ciepła c.w.u. z czynnikiem chłodniczym R134a. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni wszelkie naprawy na czynniku R134a.

Powyższe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

WÓJT

Mirosław Roman Grzelak