

OPRAWY

A - Oprawa LED 1195x140mm; 3500lm; 4000K; 31W
B - Oprawa LED 1195x140mm; 4200lm; 4000K; 36W
C - Oprawa LED 1195x140mm; 5400lm; 4000K; 48W
D - Oprawa LED 1195x170mm; 8400lm; 4000K; 72W
E - Oprawa LED 1150mm; 2500lm; 4000K; IP67; 13W
F - Oprawa LED 1150mm; 4350lm; 4000K; IP67; 24W
G - Oprawa LED 1150mm; 7500lm; 4000K; IP67; 40W
H - Oprawa LED 2550lm; 4000K; 22W

ELTOM
TOMASZ SULSKI

BIUROTECHNICZNE
24-100 Puławy; Bronowice 126
tel.696069890 e-mail: eltom@g.pl

INWESTOR	Gmina Baranów 24-105 Baranów, ul. Rynek				
ZADANIE	Wymiana oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w ramach projektu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie				
RYSUNEK	Projektowane oprawy oświetleniowe - piętro I, część B				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tadeusz Sulski upr.bud. 1602/Lb/92	Podpis	Skala	Data	Nr rys.
OPRACOWAŁ		Podpis	1:100	II 2020	E-18